ОГНЕТУШИТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ РУЧНОЙ
УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ

ВВК-3,5
ВП-5

П А С П О Р Т
ОУ-ПС
на изделие № 82165

19 78 г.

Линия отреза при поставке на экспорт

С

ОГНЕТУШИТЕЛЬ
АВИАЦИОННЫЙ
РУЧНОЙ
УГЛЕКИСЛОТНЫЙ
ОУ
№ 82165

ПАСПОРТ
ОУ ПС
19 78

Б 3272-68

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Характеристика
1. Высота огнетушителя, мм	$520 \pm \frac{15}{25}$
2. Диаметр баллона, мм	$93 \pm 1{,}4$
3. Масса огнетушителя с зарядом, кг, не более	6,2
4. Масса заряда, кг	$1{,}7 \pm 0{,}1$
5. Масса огнетушителя без заряда, кг, не более	4,4
6. Рабочее давление, максимальное, кгс/см^2	170
7. Емкость баллона огнетушителя, л	2,3
8. Время непрерывного действия до полной разрядки, сек, не более	45
9. Предохранительное устройство должно срабатывать при давлении в баллоне, кгс/см^2	200 ± 20
10. Усилие на крайней точке спускового крючка при пуске, кгс, не более	7

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЕННЫХ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Детали с драгоценными материалами в изделии не предусмотрены.

8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

При обращении с огнетушителем соблюдайте правила по технике безопасности, изложенные в «Руководстве по технической эксплуатации огнетушителя авиационного ручного углекислотного ОУ».

7. ПРОВЕДЕННЫЕ РЕМОНТЫ И ДОРАБОТКИ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Дата	Наименование работы	Основание для проведения работы	Организация, проводившая работу	Новый ресурс изделия	Фамилия и подпись выполнявшего доработки, ремонт
1	2	3	4	5	6

Продолжение

Наименование параметра	Характеристика
11. Заряд огнетушителя	Углекислый газ, сжиженный, осушенный. Точка росы углекислого газа не выше минус 24°С
12. Приведение огнетушителя в действие	Ручное при помощи спускового крючка
13. Радиус действия, м	1,2
14. Число циклов срабатывания	50
15. Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до +50

Таблица результатов проверки по разд. 1

Дата	Причина проверки	Кол-во срабатываний	Результаты проверок			Подпись проверившего
			п. 3	п. 4		
29.06.78г.	ПСИ		5.720.	1800.		

6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка на объект, систему, агрегат		Дата снятия	К-во срабатываний с начала эксплуатации	Причина снятия	Подпись установившего или снявшего изделие
дата	шифр и номер объекта				
1	2	3	4	5	6

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ (УПАКОВКЕ) И РАСКОНСЕРВАЦИИ

Консервация огнетушителя не предусмотрена

Дата	Наименование операции (работы)	Срок действия	Подпись производившего операцию
1	2	3	4

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Шифр	К-во	Заводской номер	Примечание
1. Огнетушитель авиационный ручной углекислотный	ОУ	1	См. стр. 1	Баллон заводской № 1806.
ЗИП				
2. Мембрана предохранительная	ОУ-703	1		
3. Шайба промежуточная	ОУ-702А	1		
4. Клапан в сборе	ОУ-600	1		
Документация				
5. Руководство по технической эксплуатации	ОУ РЭ	1/3		Одно на 3 огнетушителя
6. Паспорт	ОУ ПС	1	82165	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ РУЧНОЙ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ

№ 82165 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Главный контролер М. П. _____
(подпись)
«29» 06 1978 г.

ТУ 92-20-68

Главный контролер М. П. _____
(подпись)
«29» 06 1978.

Представитель заказчика М. П. _____
(подпись)
«6» 07 1978 г.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СОХРАНЯЕМОСТИ

Ресурс изделия до первого планового ремонта составляет 50 срабатываний в течение 4,5 лет.

Назначенный (технический) ресурс изделия составляет 100 срабатываний при одном ремонте в течение 9 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке изготовителя составляет 1,5 года (входит в срок технического ресурса).

Указанные ресурсы, сроки службы и сохраняемости действительны при соблюдении правил технической эксплуатации, хранения (и ремонта) изделия в соответствии с требованиями «Руководства по технической эксплуатации огнетушителя авиационного ручного углекислотного ОУ».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует 50 срабатываний в течение 4,5 лет, из них не менее 3 лет непосредственной эксплуатации и до 1,5 лет транспортирования и хранения.

Срок гарантии исчисляется с момента принятия изделия представителем заказчика.